

Ahand PV Cloud

所有

KAOHSIUNG

正常

異常

項目	數值	單位	
額定功率	111.510	KW	
直流/交流功率	36.030/35.221	KW	
日照強度	401.00	W/m²	
今日日照累積量	5663.97	WH/m²	
日發電量	495.790	KWH	
總發電量	765939.670	KWH	
日性能比	0.86		

項目	數值	單位
額定功率	25.075	KW
直流/交流功率	8.460/8.366	KW
日照強度	423.00	W/m ²
今日日照累積量	5582.99	WH/m ²
日發電量	117.240	KWH
總發電量	177444.040	KWH
日性能比	0.92	

Q海資館		007	000	007
    				
額定功率	88.205	KW		
直流/交流功率	12.200/11.616	KW		
日照強度	148.00	W/m ²		
今日日照累積量	0.00	WH/m ²		
日發電量	0.000	KWH		
總發電量	588237.210	KWH		
日性能比	0.00			

項目	數值	單位
額定功率	75.520	KW
直流/交流功率	27.220/24.922	KW
日照強度	0.00	W/m²
今日日照累積量	4.15	WH/m²
日發電量	363.140	KWH
總發電量	521718.600	KWH
日性能比	1239.41	

Q國研大樓		
額定功率	51.920	KW
直流/交流功率	18.700/18.465	KW
日照強度	363.00	W/m²
今日日照累積量	5265.10	WH/m²
日發電量	247.230	KWH
總發電量	355219.900	KWH
日性能比	0.98	

Q藝術大樓		
006 000 000		
    		
額定功率	67.850	KW
直流/交流功率	21.110/20.519	KW
日照強度	382.00	W/m²
今日日照累積量	5341.12	WH/m²
日發電量	329.800	KWH
總發電量	474804.250	KWH
日性能比	1.02	

Q文學院大樓		
額定功率	155.760	KW
直流/交流功率	47.640/45.749	KW
日照強度	359.00	W/m ²
今日日照累積量	5643.16	WH/m ²
日發電量	757.140	KWH
總發電量	930455.800	KWH
日性能比	0.96	

Q社管大樓		
005 000 000		
額定功率	153.720	KW
直流/交流功率	51.300/53.584	KW
日照強度	409.00	W/m²
今日日照累積量	5766.15	WH/m²
日發電量	759.100	KWH
總發電量	815696.000	KWH
日性能比	0.94	

2022/9/21 15:52:40

武嶺宿舍熱泵、宿舍熱泵用電、翠亨宿舍熱泵、宿舍太陽能熱水、空調監控系統、用電用水平面圖、電力監控、智慧需量控制、海工系、歷史資料、用電用水報表、手抄報表

